

## 実績確認概要書

平成 25 年 6 月 10 日

ビューローベリタスジャパン株式会社

### 1. 排出削減事業の概要

排出削減事業名	灯油ボイラから木質バイオマスボイラへの更新プロジェクト
承認番号	JCDM-PJ0113
排出削減事業者名	医療法人中庸会
排出削減共同実施事業者名	株式会社 FT カーボン (その他関連事業者名：なし)
事業実施場所	介護老人保健施設 やまゆりの里 (住所：岩手県遠野市宮守町達曾部 27 地割 20-11)
事業の概要	灯油ボイラ 1 台を木質バイオマスボイラ 1 台へ更新する。バイオマスへのエネルギー転換によって、CO2 排出量を削減する。
排出削減量の計画	226tCO2/年 (事業実施期間合計 1,017tCO2)
国内クレジット認証期間	開始日 2008 年 10 月 27 日 終了予定日 2013 年 3 月 31 日
排出削減方法論	方法論番号 001 「ボイラーの更新」

### 2. 本実績確認の対象期間

2012 年 12 月 1 日～2013 年 3 月 31 日 (第 5 回目実績報告)

### 3. 実績確認結果

本実績報告期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画に従ってモニタリングされた結果に基づき算定されており適正である。

排出削減量	44tCO2 (2012 年 12 月 1 日～2013 年 3 月 31 日)
-------	---

#### 4. 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

要件	実績確認手続き
排出削減量が承認排出削減計画に従って実施した結果生じていること	<p>1) 開始日の確認（初回実績確認の場合） 5回目のため該当なし。</p> <p>2) 対象期間中の設備稼働確認 実績確認期間中、木質バイオマスボイラは継続的に稼働していることを、事業者への質問及びボイラの燃料使用量が記載されている請求明細書により確認した。</p>
排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること	<p>1) モニタリング方法の確認 事業者への質問、ボイラの燃料使用量、木質ペレット分析データの確認等により、方法論及び承認排出削減計画に沿ってモニタリングが実施されていたことを確認した。</p> <p>2) 活動量の正確性 ボイラの燃料使用量、木質ペレット分析データの確認等により、承認排出削減事業計画通り、エネルギー使用量等が報告期間中にわたり適切に把握され、正確に集計され、適切に保存されていることを確認した。</p> <p>3) 単位発熱量、排出係数等の係数の確認 使用されている単位発熱量、排出係数等が、排出削減方法論（別表）及び承認排出削減事業計画通りであることを確認した。</p> <p>4) 排出削減量算定方法及び算定結果の確認 事業実施後排出量、ベースライン排出量、リーケージ排出量、排出削減量の算定結果を根拠資料と突合、方法論の定めた計算式との照合、計算過程の確認、再計算等を実施した結果、排出削減量の算定結果が正確であることを確認した。</p>
算定期間が2013年3月31日を超えないこと	本実績確認の対象期間は、2012年12月1日から2013年3月31日までであり、排出削減量を算定した期間が2013年3月31日を超えないことを確認した。

## 5. 承認排出削減事業計画からの重要な変更点についての評価（該当する場合）

今回の検証において承認排出削減事業計画からの重要な変更点に該当する事象はなかった。

## 6. 特記事項

確認した排出削減量に相当する再生可能エネルギー利用量について、熱量換算 737GJ であることを確認した。

以上