

J-クレジット制度
排出削減プロジェクト・
森林管理プロジェクト
検証報告書

プロジェクトの名称：

垂井町商店街における街路灯の更新プロジェクト

検証機関名	一般社団法人日本能率協会 地球温暖化対策センター
-------	--------------------------

発行日 2016 年 2 月 17 日

1 検証機関の情報

※ 本項目は、J-クレジット制度認証委員会資料として使用されます。

※ 「判断の根拠」に関する項目については、根拠としたモニタリング報告書等の章番号、該当頁等を記載するとともにその妥当性について記載すること。(以下、本文書を通じて同様)

機関名称	一般社団法人日本能率協会 地球温暖化対策センター
プロジェクトに関係する者との利害抵触	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし
判断の根拠	一般社団法人日本能率協会地球温暖化対策センターの規程に基づき、検証機関とプロジェクト実施事業者及び審査員とプロジェクト実施事業者との利害相反分析を行い、利害関係のないことを確認した。

2 プロジェクト実施者の情報

※ 本項目は、J-クレジット制度認証委員会資料として使用されます。

プロジェクト代表実施者 ※プログラム型プロジェクトの場合、「プログラム型運営・管理者」を記載すること。	垂井町商工会
プロジェクト実施者（代表者以外） ※プログラム型プロジェクトの場合、「削減活動の実施者」を記載すること。	—
類似制度における認証の有無 ※今回認証を申請する期間と同一の期間において、同一のプロジェクトに基づく認証を他の類似制度によって受けているか	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし

3 検証結果（総括）

※ 本項目は、J-クレジット制度認証委員会資料として使用されます

プロジェクト名、登録番号		垂井町商店街における街路灯の更新プロジェクト No. 13
適用方法論	方法論番号	EN-S-006 Ver. 1.1
	方法論名称	照明設備の導入
今回認証を申請する期間 ※実施要綱に定められた認証対象期間内に設定されていることを確認して記載すること。		2014年1月10日～2015年11月30日 <input checked="" type="checkbox"/> プロジェクト登録時に定めた認証対象期間内でありかつ認証済の期間外である <input type="checkbox"/> 上記期間以外
過去の認証状況 ※過去に排出削減量の認証を受けている場合には、各期間と方法論ごとの認証されたトン数を記載すること。認証回数増加に併せて適宜行を追加して記載すること。	第1回	年 月 日～年 月 日 (t-CO2)
	第2回	年 月 日～年 月 日 (t-CO2)
	第3回	年 月 日～年 月 日 (t-CO2)
	第4回	年 月 日～年 月 日 (t-CO2)
	第5回	年 月 日～年 月 日 (t-CO2)
排出削減・吸収量 また、複数方法論の場合は、プロジェクトとしての合計値を記載すること。	今回認証を申請する期間の合計値（実績値）	79 t-CO2
	今回認証を申請する期間のプロジェクト計画書における排出削減・吸収見込量 ※プロジェクト計画書における排出削減・吸収見込量の合計値を、今回認証を	77 t-CO2

	申請する期間で 按分すること。	
省エネルギー量 ※省エネルギー等分野の方法論 (方法論番号が EN-S で始まる 方法論のうち廃棄物由来燃料を 使用しないもの) を用いたプロ ジェクトの場合には、今回認証 を申請する期間の省エネルギー 量の実績値を記載すること。 また、複数方法論の場合は、プ ロジェクトとしての合計値を 記載すること。		36.1 kl
	<p>検証の基準 ※適用した制度文 書類のバージョ ンを記載するこ と</p>	<p>文書名：実施要綱 Ver. 2.3 文書名：実施規程（プログラム実施者向け） Ver. 2.2 文書名：実施規程（審査機関向け） Ver. 1.1 文書名：モニタリング・算定規程 Ver. 2.3</p>
プロジェクト実施者と 合意した検証の前提	<p>目的 ※プロジェクトの 実施によって、 モニタリング報 告書における排 出削減量・吸収 量が実際に生じ たことの評価を 行うことも目的 に含めて記載す ること</p>	<p>プロジェクト事業者が作成したモニタリング報告書に記載された内容について、上記記載の実施要綱、実施規程、モニタリング・算定規程、方法論に準拠していること、モニタリング報告書に記載された削減量に対する評価も含めて確認することを目的とした。</p>
	<p>範囲 ※検証の範囲がプ ロジェクト計画 書及びモニタリ ング報告書の範 囲であることを 記載すること</p>	<p>モニタリング報告書に記載された本プロジェクトに係る範囲</p>

	<p>保証水準の基準 ※検証の結論を意見として表明する際に採用した水準を記載すること</p>	<p>合理的保証</p>
<p>検証手続 ※現地審査の実施有無について記載すること。また、実施していない場合は、実施省略条件を満たしていることについて記載すること。 ※実際に実施した手続、スケジュールについて、サンプリング手法も含めて記載すること。</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/>現地審査を実施した（2016年1月13日に訪問） <input type="checkbox"/>サンプリングで現地審査を実施した（ 年 月 日に訪問） <input type="checkbox"/>現地審査を実施していない （理由） <input type="checkbox"/>妥当性確認の審査も担当した。 <input type="checkbox"/>妥当性確認における実地審査時点でのプロジェクト計画が、原則として排出削減量に関わらない事項を除き修正されることなく、プロジェクト登録されている。 <input type="checkbox"/>前回の実地審査から1年以内である。 （前回実地審査： 年 月 日に実施）</p>
<p>修正・指摘事項及び解決方法 ※4における結果を総括し、排出削減量・吸収量に影響を与える可能性のある、主な誤り、指摘事項について記載すること。</p>		<p>検証審査にて発見された排出削減量に影響を与える主な修正・指摘事項は、下記のとおりである。 ・電力の排出係数が最新の値ではなかった。 ・モニタリング報告書に一部記載されていない箇所や記載ミスがあった。 プロジェクト関係者からの追加資料の提出・記載の修正等の対応により、当該事項の全てが解決されたことを確認した。□</p>
<p>検証結果</p>	<p>検証結果</p> <p>意見・結論 ※4における結果を総括し、検証結果における意見の理由を記載すること。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>無限定適正 <input type="checkbox"/>不適正 <input type="checkbox"/>意見不表明</p> <p>事業者が作成したモニタリング報告書が、実施要綱、実施規程、モニタリング・算定規程、方法論に基づいて作成されていることを確認し、誤りの合計値が重要性の基準値（5%）未満であることから、すべての重要な点において適正であると認める。</p>