

J-クレジット制度
排出削減プロジェクト・
森林管理プロジェクト
検証報告書

プロジェクトの名称：

熱源の更新及びコージェネレーション導入プロジェクト

検証機関名	株式会社日本スマートエネルギー認証機構
-------	---------------------

発行日 2016年11月24日

1 検証機関の情報

※ 本項目は、J-クレジット制度認証委員会資料として使用されます。

※ 「判断の根拠」に関する項目については、根拠としたモニタリング報告書等の章番号、該当頁等を記載するとともにその妥当性について記載すること。(以下、本文書を通じて同様)

機関名称	株式会社日本スマートエネルギー認証機構
プロジェクトに関係する者との利害抵触	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし
判断の根拠	弊社および審査チームメンバーについて、本プロジェクトの実施者、関係者との重要な利害関係について調査を行ったが、存在しないことを確認した。

2 プロジェクト実施者の情報

※ 本項目は、J-クレジット制度認証委員会資料として使用されます。

プロジェクト代表実施者 ※プログラム型プロジェクトの場合、「プログラム型運営・管理者」を記載すること。	株式会社西村屋
プロジェクト実施者（代表者以外） ※プログラム型プロジェクトの場合、「削減活動の実施者」を記載すること。	—
類似制度における認証の有無 ※今回認証を申請する期間と同一の期間において、同一のプロジェクトに基づく認証を他の類似制度によって受けているか	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし

3 検証結果（総括）

※ 本項目は、J-クレジット制度認証委員会資料として使用されます。

プロジェクト名、登録番号		熱源の更新及びコージェネレーション導入プロジェクト No.76
適用方法論	方法論番号	EN-S-001 ver.1.1 EN-S-002 ver.1.1 EN-S-007 ver.1.1
	方法論名称	ボイラーの導入 ヒートポンプの導入 コージェネレーションの導入
今回認証を申請する期間 ※実施要綱 1.6 に定められた認証対象期間内に設定されていることを確認して記載すること。		2015年4月1日 ～ 2016年3月31日 ■プロジェクト登録時に定めた認証対象期間内でありかつ認証済の期間外である □上記期間以外
過去の認証状況 ※過去に排出削減量の認証を受けている場合には、各期間と方法論ごとの認証されたトン数を記載すること。認証回数増加に併せて適宜行を追加して記載すること。	第1回	年 月 日 ～ 年 月 日 (t-CO2)
	第2回	年 月 日 ～ 年 月 日 (t-CO2)
	第3回	年 月 日 ～ 年 月 日 (t-CO2)
	第4回	年 月 日 ～ 年 月 日 (t-CO2)
	第5回	年 月 日 ～ 年 月 日 (t-CO2)
排出削減・吸収量 また、複数方法論の場合は、プロジェクトとしての合計値を記載すること。	今回認証を申請する期間の合計値（実績値）	584 t-CO2
	今回認証を申請する期間のプロジェクト計画書における排出削減・吸収見込量 ※プロジェクト計画書における排出削減・吸収見	328 t-CO2

	<p>込量の合計値を、今回認証を申請する期間で按分すること。</p>	
<p>省エネルギー量 ※省エネルギー等分野の方法論（方法論番号が EN-S で始まる方法論のうち廃棄物由来燃料を使用しないもの）を用いたプロジェクトの場合には、今回認証を申請する期間の省エネルギー量の実績値を記載すること。 また、複数方法論の場合は、プロジェクトとしての合計値を記載すること。</p>		<p>71.5 kl</p>
<p>プロジェクト実施者と合意した検証の前提</p>	<p>検証の基準 ※適用した制度文書類のバージョンを記載すること</p>	<p>文書名：実施要綱 Ver.3.0 文書名：実施規程（プロジェクト実施者向け） Ver.3.0 文書名：実施規程（審査機関向け） Ver.1.2 文書名：モニタリング・算定規程 Ver.2.5</p>
	<p>目的 ※プロジェクトの実施によって、モニタリング報告書における排出削減量・吸収量が実際に生じたことの評価を行うことも目的に含めて記載すること</p>	<p>モニタリング報告書に記載された内容について、実施要綱、実施規程、モニタリング・算定規程、方法論、プロジェクト計画書に準拠してモニタリング・算定されていることについて、プロジェクトの実施によって、モニタリング報告書における排出削減量・吸収量が実際に生じたことの評価を行うことも含めて確認することを目的とした。□</p>
	<p>範囲 ※検証の範囲がプロジェクト計画書及びモニタリング報告書の範囲であることを記載すること</p>	<p>プロジェクト計画書（今回の認証に伴い提出されたプロジェクト計画変更届を含む）及びモニタリング報告書に記載された本プロジェクトに係る範囲を検証対象範囲とした。</p>

	<p>保証水準の基準 ※検証の結論を意見として表明する際に採用した水準を記載すること</p>	<p>実施規程（審査機関向け）Ver.1.2 に基づき、合理的保証水準とした。 <input type="checkbox"/></p>
<p>検証手続 ※実地審査の実施有無について記載すること。 ※実施した場合は訪問日を記載すること。</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> 実地審査を実施した（2016年10月14日に訪問） <input type="checkbox"/> サンプルングで実地審査を実施した（ 年 月 日に訪問） <input type="checkbox"/> 実地審査を実施していない</p>
<p>修正・指摘事項及び解決方法 ※4における結果を総括し、排出削減量・吸収量に影響を与える可能性のある、主な誤り、指摘事項について記載すること。</p>		<p>以下の修正・指摘事項に対して、修正されたモニタリング報告書が提示され、適切に修正されたことを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メーター値の日報や月報の記録と集計値の不一致に対する原因の確認および是正措置 ・排出係数の最新値への更新 ・コージェネレーション発電量の誤差率の修正
<p>検証結果</p>	<p>検証結果</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 無限定適正 <input type="checkbox"/> 不適正 <input type="checkbox"/> 意見不表明</p>
	<p>意見・結論 ※4における結果を総括し、検証結果における意見の理由を記載すること。</p>	<p>当社は、株式会社西村屋が作成した「熱源の更新及びコージェネレーション導入プロジェクト」のモニタリング報告書を検証した。当社は、本モニタリング報告書が、J-クレジット制度における温室効果ガス排出削減量の算定及び報告の基準である実施要綱、実施規程、モニタリング・算定規程、方法論および本事業のプロジェクト計画書に基づいて作成されており、全ての重要な点において適正であると認める。</p>