

実績確認概要書

平成 26 年 9 月 16 日

審査機関名 シー・アイ・ジャパン株式会社

1 . 排出削減事業の概要

排出削減事業名	温泉熱を利用した温熱供給システムによる省エネルギー事業
承認番号	JCDM-PJKC0772
排出削減事業者名	株式会社阿寒グランドホテル
排出削減共同実施事業者名	公益財団法人北海道環境財団
その他関連事業者名	
事業実施場所	定山溪 鶴雅リゾートスパ 森の詞 (北海道札幌市南区定山溪温泉東 3 丁目 1 9 2 番地)
事業の概要	本事業は、温泉熱の段階的な熱回収および排湯熱の熱回収の総合利用により、重油消費量を低減し、地球温暖化の抑制に貢献することを目指すものである。
排出削減量の計画	2011-2019 年度：355 tCO ₂ /年 (事業実施期間合計 2,840 tCO ₂)
クレジット認証期間	事業開始日 2011 年 4 月 1 日 終了予定日 2019 年 3 月 31 日
排出削減方法論	方法論番号 009 温泉熱及び温泉排熱のエネルギー利用

2 . 本実績確認の対象期間

2013 年 4 月 1 日 ~ 2014 年 3 月 31 日 (第 4 回目実績報告)

3 . 実績確認結果

本実績報告期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画に従ってモニタリングされた結果に基づき算定されており適正である。

排出削減量	519tCO2 (2013 年 4 月 1 日 ~ 2014 年 3 月 31 日)
-------	--

4 . 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

要件	審査手続き
排出削減量が承認排出削減事業計画に従って実施した結果生じていること	<p>1) 実績対象期間の確認 第 3 回目の実績確認期間と重複せず、適切に設定されていることを確認した (2013 年 4 月 1 日) 。 また、排出削減量の算定は、この対象期間を基に適正に計算されている。</p> <p>2) 対象期間中の設備稼働確認 更新後熱交換器は実績確認の期間中継続的に稼働していることを、本実績報告対象期間における瞬時流量計の計測値を記録した運転日報等により確認した。</p>
排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること	<p>排出削減量は、承認排出削減事業計画に従って当該計画を実施した結果生じていることを確認した。</p> <p>1) モニタリングの方法 承認排出方法論及び承認排出削減事業計画通り、モニタリングが実施されていることを確認している。</p> <p>2) 活動量の正確性 温泉使用量は、瞬時流量計の計測値を記録した運転日報により適切に把握していることを確認した。その記録結果については、正しく実績報告書に反映されていることを確認した。</p> <p>3) 単位発熱量、排出係数等の係数の確認 排出削減量の算定式及び使用されている単位発熱量、排出係数等が、方法論及び承認排出削減計画に従っていることを確認した。</p> <p>4) 排出削減量算定及び算定結果の確認 事業実施後排出量、ベースライン排出量、排出削減量の算定結果を測定結果と突合、方法論の定めた計算式との照合、計算過程の確認、再計算等を実施した結果、排出削減量の算定結果が正確であることを確認した。 また本事業において、リーケージ排出量は排出削減量の 5% 未満であることを確認している。</p>

算定期間がクレジット認証期間の終了日を超えないこと	本実績確認の対象期間は2013年4月1日から2014年3月31日までであり、排出削減量を算定した期間がクレジット認証期間の終了日である2019年3月31日を超えていないことを確認している。
---------------------------	--

5．承認排出削減事業計画からの重要な変更点についての評価

特になし

6．特記事項

本モニタリング期間における再生可能エネルギー利用量について、原油換算165.4KLであることを確認した。

以上