

J-クレジット制度管理者御中

実績確認概要書

平成 28 年 11 月 18 日

審査機関名 一般財団法人 日本品質保証機構

1. 排出削減事業の概要

排出削減事業名	宿泊施設におけるボイラーの更新及び燃料転換（A 重油→都市ガス）
承認番号	JCDM-PJKC1009
排出削減事業者名	株式会社ホテル椿館
排出削減共同実施事業者名	カーボンフリーコンサルティング株式会社
事業実施場所	株式会社ホテル椿館 本館 （愛媛県松山市道後鷺谷町 5-32）
事業の概要	株式会社ホテル椿館本館にて使用している A 重油仕様蒸気貫流ボイラーから、高効率の都市ガス仕様蒸気貫流ボイラーに更新する。高効率の都市ガス仕様蒸気貫流ボイラーに更新することにより、エネルギー使用効率の向上を図り、燃料使用量を削減することで CO ₂ 排出量を削減する。 また、ボイラーの燃料を従来の A 重油から、単位発熱量当たりの CO ₂ 排出量がより少ない都市ガスに変更することにより、CO ₂ 排出量を削減する。
排出削減量の計画	2011 年度：82tCO ₂ /年 2012 年度：164t CO ₂ /年 2013-2018 年度：176tCO ₂ /年 2019 年度：88tCO ₂ /年 （事業実施期間合計 1,390 tCO ₂ ）
クレジット認証期間	開始日 2011 年 10 月 1 日 終了予定日 2019 年 9 月 30 日 ※J-クレジット制度への移行手続きにより、終了予定日は 2019 年 9 月 30 日となっている。

排出削減方法論	方法論番号 001 ボイラーの更新
---------	-------------------

2. 本実績確認の対象期間

2013年4月1日～2016年7月31日（第3回目実績報告）

3. 実績確認結果

本実績確認期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画に従ってモニタリングされた結果に基づき算定されており適正である。

排出削減量	674 tCO ₂ （2013年4月1日～2016年7月31日）
-------	---

4. 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

要件	審査手続き
排出削減量が承認排出削減計画に従って実施した結果生じていること。	<p>1) 開始日の確認（初回実績確認の場合） ボイラー都市ガスメーターの記録並びに事業者へのヒアリングにより排出削減事業が計画通りに開始されていることを確認した。</p> <p>2) 対象期間中の設備稼働の確認 ボイラー都市ガスメーターの記録及び事業者へのヒアリングにより、導入設備は実績報告期間において継続的に稼働していたことを確認した。</p>
排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること	<p>1) モニタリング方法の確認 ボイラーガスメーターの記録及び排出削減事業関係者へのヒアリングにより、モニタリング方法が方法論及び当該削減計画に沿って実施されていたことを確認した。</p> <p>2) 活動量の正確性 ボイラーガスメーターの記録及び排出削減事業関係者へのヒアリングにより、エネルギー使用量の記録・保存は適切になされており、活動量が正確に集計されていることを確認した。</p>

	<p>3) 単位発熱量、排出係数等の係数の確認 四国ガスが公表しているホームページでの都市ガスの性状に関する情報及び事業者へのヒアリング並びにJ-クレジット制度のモニタリング・算定規程（排出削減プロジェクト用）Ver.2.5により、排出削減量の算定式及び使用されている単位発熱量、排出係数等は方法論及び承認排出削減事業計画通りであることを確認した。</p> <p>4) 排出削減量算定方法及び算定結果の確認 ボイラーガスメーターの記録との突合、計算過程の確認、再計算等実施した結果、排出削減量の算定結果に大きな誤りはないことを確認した。</p>
<p>算定結果がクレジット認証期間の終了日を超えないこと</p>	<p>今回の実績確認対象期間は2013年4月1日から2016年7月31日までとなっているが、J-クレジット制度への移行手続きにより、終了予定日は2019年9月30日となっているため、当該算定結果は適切であることを確認した。</p>

5. 承認排出削減事業計画からの重要な変更点についての評価

本実績確認期間の実績確認の結果、承認排出削減事業計画からの重要な変更点がないことを確認した。

6. 特記事項

本実績確認期間における省エネルギー量として、原油換算 6.0kL、熱量換算 234GJ であることを確認した。

以上