

J-クレジット制度管理者御中

実績確認概要書

令和2年2月10日

審査機関名 ソロテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社

1. 排出削減事業の概要

排出削減事業名	生産工場におけるボイラーの更新及び燃料転換 (A重油→都市ガス)
承認番号	JCDM-PJKC1021
排出削減事業者名	イヌイ株式会社
排出削減共同実施事業者名	カーボンフリーコンサルティング株式会社
事業実施場所	イヌイ株式会社 高松工場 (香川県高松市香西本町1番地)
事業の概要	高効率の貫流ボイラーに更新することにより、エネルギー使用効率の向上を図り、燃料使用量を削減することで、CO ₂ 排出量を削減する。また、ボイラーの燃料を従来のA重油から単位発熱量あたりのCO ₂ 排出量がより少ない都市ガスに変更することにより、CO ₂ を削減する。
排出削減量の計画	2011年度：107 tCO ₂ /年 2012年度：461 tCO ₂ /年 2013-2018年度：483 tCO ₂ /年 2019年度：369 tCO ₂ /年 (事業実施期間合計 3,835 tCO ₂)
認証期間	開始日 2012年1月5日 終了予定日 2020年1月4日 ※J-クレジット制度への移行手続きにより、終了予定日は2020年1月4日となっている。

排出削減方法論	方法論番号 001 ボイラーの更新
---------	-------------------

2. 本実績確認の対象期間

2016年8月1日～2020年1月4日（第4回目実績報告）

3. 実績確認結果

本実績確認期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画に従ってモニタリングされた結果に基づき算定されており適正である。

排出削減量	2,162 tCO ₂ （2016年8月1日～2020年1月4日）
-------	--

4. 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

要件	審査手続き
排出削減量が承認排出削減計画に従って実施した結果生じていること。	1) 開始日の確認（初回実績確認の場合） 初回実績確認ではないため該当しない。 2) 対象期間中の設備稼働の確認 都市ガス購買伝票及び事業者へのヒアリング等にて、導入設備は実績報告期間において継続的に稼働していたことを確認した。
排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること	1) モニタリング方法の確認 都市ガス購買伝票、事業実施前後ボイラーのカタログによる効率値及び事業者へのヒアリングにより、モニタリング方法が方法論及び当該削減計画に沿って実施されていたことを確認した。 2) 活動量の正確性 都市ガス購買伝票及び事業者へのヒアリングにより、エネルギー使用量の記録・保存は適切になされており、活動量が正確に集計されていることを確認した。 3) 単位発熱量、排出係数等の係数の確認 四国ガス公表値、J-クレジット制度のモニタリング・算定規

	<p>程（排出削減プロジェクト用）Ver.3.5 及び事業者へのヒアリングにより、排出削減量の算定式及び使用されている単位発熱量、排出係数等は方法論及び承認排出削減事業計画通りであることを確認した。</p> <p>4) 排出削減量算定方法及び算定結果の確認</p> <p>排出削減量の算定結果を都市ガス購買伝票と集計表との突合、さらに計算過程の確認、再計算等実施した結果、排出削減量の算定結果に大きな誤りはないことを確認した。</p>
<p>算定結果がクレジット認証期間の終了日を超えないこと</p>	<p>今回の実績確認対象期間は 2016 年 8 月 1 日から 2020 年 1 月 4 日までとなっているが、J-クレジット制度への移行手続きにより、終了予定日は 2020 年 1 月 4 日となっているため、当該算定結果は適切であることを確認した。</p>

5. 承認排出削減事業計画からの重要な変更点についての評価

本実績確認期間の実績確認の結果、承認排出削減事業計画からの重要な変更点がないことを確認した。

6. 特記事項

本実績確認期間における省エネルギー量は原油換算 155.6 kl であることを確認した。

以 上