

J - クレジット制度管理者 御中

実績確認概要書

平成31年1月9日

審査機関名 ロイドレジスター クオリティ アシュアランス リミテッド

1. 排出削減事業計画の概要

排出削減事業名	グラスライニング製品焼成電気炉への更新プロジェクト
承認番号	KC1343
排出削減事業者名	八光産業株式会社
排出削減共同実施事業者名	一般社団法人 低炭素投資促進機構 (その他関連事業者名： なし)
事業実施場所	八光産業株式会社 本社・中津工場 (住所：大分県中津市大字是則1136番地)
事業の概要	既存の灯油式焼成炉を高効率電気炉へ更新し、エネルギー効率を改善することでエネルギー消費量を削減し、CO2排出量を削減する。
排出削減量の計画	2012年度： 16 tCO ₂ 2013年度： 541 tCO ₂ 2014年度： 548 tCO ₂ 2015年度： 557 tCO ₂ 2016年度： 564 tCO ₂ 2017年度： 548 tCO ₂ (事業実施期間合計 2,774 tCO ₂)
クレジット認証期間	開始日 2013年3月22日 終了日 2018年3月21日
排出削減方法論	方法論番号003: 工業炉の更新

2. 本実績確認の対象期間

2014年4月1日～2018年3月21日（第2回目実績報告）

3. 実績確認結果

本実績報告期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画に従ってモニタリングされた結果に基づき算定されており適正である。

排出削減量	1,414 tCO ₂ (2014年4月1日～2018年3月21日)
-------	--

4. 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

要件	実績確認手続き
排出削減量が承認排出削減事業計画に従って実施した結果生じていること	排出削減量が、承認排出削減事業計画に従って当該計画を実施した結果生じている事を、以下の通り確認した。 1) 開始日の確認（初回実績確認の場合） 初回実績確認ではないので該当しない。 2) 対象期間中の設備稼働の確認 電力使用量及び焼成記録の確認及び事業者へのヒアリングにより、導入設備は実績報告期間において継続的に稼働していたことを確認した。
排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること	排出削減量は、承認排出削減事業計画に従って実施され、算定されていることを確認した。 1) モニタリング方法の確認 電力使用量及び焼成記録からの集計データ及び排出削減事業関係者へのヒアリングにより、モニタリング方法が方法論及び承認された排出削減事業計画（前回実績確認での軽微な変更を含む）に沿って実施されていたことを確認した。 2) 活動量の正確性 電力使用量及び焼成重量の集計データ及び排出削減事業関係者へのヒアリングにより、エネルギー使用量、活動量の記録・保存は適切になされており、活動量が正確に集計されていることを確認した。 3) 単位発熱量、排出係数等の確認 排出削減事業者へのヒアリング並びにJ-クレジット制度の

	<p>モニタリング・算定規程（排出削減プロジェクト用）Ver.3.2等により、排出削減量の算定式及び使用されている単位発熱量、排出係数等は方法論及び承認された排出削減事業計画の通りであることを確認した。</p> <p>4) 排出削減量算定方法及び算定結果の確認</p> <p>排出削減量の算定結果を電力使用量の集計データとの突合、計算過程の確認、再計算等実施した結果、排出削減量の算定結果に誤りはないことを確認した。</p>
<p>算定結果がクレジット認証期間の終了日を超えないこと</p>	<p>今回の実績確認対象期間は、2014年4月1日から2018年3月21日までとなっているが、J-クレジット制度への移行手続きにより、終了予定日は2018年3月21日となっているため、当該算定結果がクレジット認証期間の終了日を超えないことを確認した。</p>

5. 承認排出削減事業計画からの重要な変更点についての評価

今回の実績確認において、承認された排出削減事業計画からの重要な変更点に該当する事象はなかった。

6. 特記事項

本実績確認期間における省エネルギー量として、原油換算 493.4 kL、熱量換算19,123 GJであることを確認した。

以 上