

実績確認概要書

平成 28 年 2 月 1 日

ビューローベリタスジャパン株式会社

1. 排出削減事業の概要

| | |
|--------------|---|
| 排出削減事業名 | 医療法人秀峰会が運営する介護老人保険施設「南面」と認知症デイケア施設「佳境」の既存照明設備から LED 照明設備へ更新による CO ₂ 削減事業 |
| 承認番号 | KC1418 |
| 排出削減事業者名 | 医療法人 秀峰会 |
| 排出削減共同実施事業者名 | 一般社団法人 低炭素投資促進機構 (その他関連事業者名：なし) |
| 事業実施場所 | ・介護老人保険施設「南面」 (住所：埼玉県越谷市七左町 4-161) ・認知症専門デイケア施設「佳境」 (住所：住所：埼玉県越谷市七左町 4-147) |
| 事業の概要 | 既存照明設備を LED 照明設備へ更新することにより、エネルギー効率を改善しエネルギー消費量、CO ₂ 排出量を削減する。 |
| 排出削減量の計画 | 【限界電源方式】 2013 年度 114 tCO ₂ /年 2014 年度 113 tCO ₂ /年 2015～2019 年度 111 tCO ₂ /年 2020 年度 101 tCO ₂ /年 (事業実施期間合計 883 tCO ₂) 【全電源方式】 2013～2019 年度 111 tCO ₂ /年 2020 年度 101 tCO ₂ /年 (事業実施期間合計 879 tCO ₂) |
| J-クレジット認証期間 | 事業開始日 2013 年 4 月 1 日 終了予定日 2021 年 2 月 27 日 |
| 排出削減方法論 | 方法論番号 006「照明設備の更新」 |

2. 本実績確認の対象期間

2013年4月1日～2015年3月31日（第2回目実績報告）

3. 実績確認結果

本実績報告期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画に従ってモニタリングされた結果に基づき算定されており適正である。

| | |
|-------|--|
| 排出削減量 | 204 tCO ₂ (2013年4月1日～2015年3月31日) |
|-------|--|

4. 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

| 要件 | 実績確認手続き |
|--|--|
| 排出削減量が承認排出削減計画に従って実施した結果生じていること | 1) 開始日の確認（初回実績確認の場合） 第2回実績確認のため、該当なし 2) 対象期間中の設備稼働確認 南面施設、及び佳境施設に導入した省電力型照明設備が実績期間中継続的に稼働している事を、照明管理記録および事業者へのヒアリングにて確認した。 |
| 排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること | 1) モニタリング方法の確認 方法論及び承認排出削減事業計画に従いモニタリングが実施されていることを、照明管理記録および集計表、事業者へのヒアリングにて確認した。 2) 活動量の正確性 照明管理記録（点灯時間）および集計表により、報告期間中の活動量（電力消費量）は適切に把握され、正確に集計されていることを確認した。 3) 単位発熱量、排出係数等の係数の確認 排出量の算定に用いられている排出係数は、方法論（別表）、（J-クレジット制度）モニタリング・算定規程（排出削減プロジェクト用）Ver2.3 承認排出削減事業計画通りであること |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>を確認した。</p> <p>4) 排出削減量算定方法及び算定結果の確認 事業実施後排出量、ベースライン排出量、リーケージ排出量、排出削減量の算定結果を根拠資料と突合せ、方法論・承認排出削減計画の定めた計算式との照合、計算過程の確認、再計算を実施した結果、排出削減量の算定結果が正確であることを確認した。</p> |
| 算定期間が 2021 年 2 月 27 日を超えないこと | 本実績確認の対象期間は、2013 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までであり、排出削減量を算定した期間が 2021 年 2 月 27 日を超えないことを確認した。 |

5. 承認排出削減事業計画からの重要な変更点についての評価（該当する場合）
なし

6. 特記事項

確認した排出削減量に相当する省エネルギー量について、原油換算 93.3KL であることを確認した。

以上