

## A.2 追加性に関する情報

投資回収年

投資回収年数	15.6	年
--------	------	---

## A.3 排出削減量の算定方法

### A.3.1 排出削減量

$$ER = EMBL - EM_{PJ} \quad (\text{式1})$$

記号	定義	単位	数値 ※3
$ER$	排出削減量	tCO2/年	22.0
$EM_{BL}$	ベースライン排出量 ※1	tCO2/年	112.9
$EM_{PJ}$	プロジェクト実施後排出量 ※2	tCO2/年	90.6

※1 A. 3. 5のベースライン排出量で算定した全ての排出量の総和を記載すること。

※2 A. 3. 3のプロジェクト実施後排出量で算定した全ての排出量の総和を記載すること。

※3 A. 3. 2～A. 3. 5まで入力後、自動計算されます。

### A.3.2 排出削減量の算定で考慮する付隨的な排出活動

#### (1) ベースラインの付隨的な排出活動

注) 方法論の＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞に規定される全ての付隨的な排出活動について記載すること。付隨的な排出活動について、算定を行う場合には、A. 3. 5に算定方法を示すこと。

(考え方) ※1 「ベースラインの熱源設備における冷媒の漏洩による排出量」はベースラインの熱源設備は代替フロンを使用していないことから算定を省略する。

排出活動	排出量(tCO2/年)	モニタリング・算定方法
		<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う
		<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行わない
合計 ※2	0.0	

※1 付隨的な排出活動の考え方について記載例を参考に記入すること。

※2 行を追加して記入した場合には、合計の参照範囲を確認すること。

#### (2) プロジェクト実施後の付隨的な排出活動

注) 方法論の＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞に規定される全ての付隨的な排出活動について記載すること。

また、A. 3. 1で算定した排出削減量と比較して付隨的排出活動の影響度を評価し、プロジェクト実施後の付隨的排出活動のモニタリング・算定方法を決める。ただし、モニタリングを省略する複数の付隨的な排出活動の影響度の合計を5%以上としてはならない（影響度の合計が5%未満となるようにモニタリングを省略する付隨的な排出活動を調整しなければならない）。

(考え方) ※1 「ヒートポンプの冷媒の漏洩による排出量」については排出量のモニタリングを省略し、影響度により排出量を評価する。「再加熱のための温水搬送設備の使用による排出量」は温水を再加熱をしていないため算定を省略する。「更新前のヒートポンプの廃棄による排出量」は更新前の設備はA重油焚きボイラーであり自然冷媒を使用していないため算定しない。

排出活動	排出量(tCO2/年)	影響度(%) ※2	モニタリング・算定方法 ※3
ヒートポンプの冷媒の漏洩によるプロジェクト実施後排出量	0.8	3.6	<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。
			<input checked="" type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。ただし、排出量のモニタリングを省略し、影響度により排出量を評価する。
合計 ※4	0.8	3.6	<input type="checkbox"/> 排出量の算定を省略する。

※1 付隨的な排出活動の考え方について記載例を参考に記入すること。

※2 A. 3. 1で算定した排出削減量(ER)に対する比率(%)を記載すること。

※3 方法論で規定された方法から選択すること。

※4 行を追加して記入した場合には、合計の参照範囲を確認すること。

### A.3.3 プロジェクト実施後排出量

注) 方法論の「3. 事業実施後排出量の算定」に定める評価式に沿って  
排出量の評価方法を記載すること。また、記載例に示すように各項目ごとの  
評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び想定値を表中に記載すること。

$$EM_{PJ} = EM_{PJ,M} + EM_{PJ,S} \quad (\text{式 } 2)$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{PJ}$	プロジェクト実施後の主要排出量	tCO2/年	90.6
$EM_{PJ,M}$	プロジェクト実施後の主要排出量	tCO2/年	89.8
$EM_{PJ,S}$	プロジェクト実施後の付随的な排出量	tCO2/年	0.8

#### (1) 主要排出活動

(考え方) ※1 プロジェクト実施後排出量は、プロジェクト実施後のヒートポンプにおける電力使用量にともなう排出量。

$$EM_{PJ,M} = EL_{PJ} \times CEF_{electricity,t} \quad (\text{式 } 3)$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{PJ,M}$	プロジェクト実施後の主要排出量	tCO2/年	89.8
$EL_{PJ}$	プロジェクト実施後のヒートポンプにおける電力使用量	kWh/年	157,610.7
$CEF_{electricity,t}$	電力のCO2排出係数	tCO2/kWh	0.00057

※1 方法論に記載された算定方法のうち、使用する算定方法を明記すること。

#### (2) 付随的な排出活動

注) A.3.2(2)において、影響度が1%以上であった付随的な排出活動に全てについて記載する。

##### c) ヒートポンプの冷媒の漏洩によるプロジェクト実施後排出量

$$EM_{PJ,S,lesk} = LA_{PJ} \times GWP_{PJ} \quad (\text{式 } 10)$$

$$LA_{PJ} = FA_{PJ} \times LR_{PJ} \quad (\text{式 } 11)$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{PJ,S,lesk}$	ヒートポンプの冷媒の漏洩によるプロジェクト実施後排出量	tCO2/年	0.8
$LA_{PJ}$	プロジェクト実施後のヒートポンプにおける冷媒の漏洩量	t/年	0.0006
$FA_{PJ}$	プロジェクト実施後のヒートポンプに当初充填されている冷媒の量	t	0.012
$LR_{PJ}$	プロジェクト実施後のヒートポンプに充填されている冷媒の漏洩率	%/年	5.0
$GWP_{PJ}$	プロジェクト実施後のヒートポンプに充填されている冷媒の漏洩率冷媒の地球温暖化係数	tCO2e/t	1300

### A. 3.4 ベースライン排出量の考え方

注) 方法論の「4. ベースライン排出量の考え方」を参照し、本プロジェクトにおけるベースライン排出量の考え方及びベースライン活動量の算定式を選択して引用記載すること。また、ベースライン活動量については、記載例に示すように各項目ごとの評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び想定値を表中に記載すること。

#### (1) ベースライン排出量の考え方

本プロジェクトにおけるベースライン排出量は、プロジェクト実施後のヒートポンプによる生成熱量を、プロジェクト実施後のヒートポンプからではなく、ベースラインの熱源設備から得る場合に想定されるCO2排出量とする。

#### (2) ベースライン活動量（発電電力量、蒸気の供給量又は製品の生産量等）の算定式

注) 方法論に算定式の記載がないものについては、本項目の記載は不要とする。

$$Q_{BL,heat} = Q_{PJ,heat} = ELPJ \times \varepsilon_{PJ} \times 3.6 \div 1000 \quad (\text{式 } 13)$$

	定義	単位	想定値
$Q_{BL,heat}$	ベースラインの熱源設備による生成熱量	GJ/年	1,407.1
$Q_{PJ,heat}$	プロジェクト実施後のヒートポンプによる生成熱量	GJ/年	1,407.1
$EL_{PJ}$	プロジェクト実施後のヒートポンプにおける電力使用量	kWh/年	157,610.7
$\varepsilon_{PJ}$	プロジェクト実施後のヒートポンプのエネルギー消費効率	%	248

### A. 3.5 ベースライン排出量

注) 方法論の「5. ベースライン排出量の算定」に定める評価式に沿って排出量の評価方法を記載すること。また、記載例に示すように各項目ごとの評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び想定値を表中に記載すること。

#### (1) 主要排出活動

$$EM_{BL,M} = Q_{BL,heat} \times 100/\varepsilon_{BL} \times CFE_{BL,fuel} \quad (\text{式 } 17)$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{BL}$	ベースラインの主要排出量	tCO2/年	112.9
$Q_{BL,heat}$	ベースラインの熱源設備による生成熱量	GJ/年	1,407.1
$\varepsilon_{BL}$	ベースラインの熱源設備のエネルギー消費効率	%	86.4
$CEF_{BL,fuel}$	ベースラインの熱源設備で使用する燃料の単位発熱量当たりのCO2排出係数(A重油)	tCO2/GJ	0.0693

#### (2) 付随的な排出活動

注) A.3.2(1)において、算定することとした付随的な排出活動に全てについて記載する。

(式 )

記号	定義	単位	想定値

## A.4.1 モニタリング計画

### (1) 活動量（燃料消費量、生成熱量、生産量等）

モニタリング項目			モニタリング方法			プロジェクト計画での想定		備考
記号	定義	単位	分類 ※1	概要	頻度	想定値	根拠	
EL <sub>PJ</sub>	プロジェクト実施後のヒートポンプにおける電力使用量	kWh/年	C	電力量計により計測する	毎月1回	157,610.7	過去の実績から推定	

※1 モニタリング・算定規程に沿って、分類A・B・Cのいずれかの方法を選択すること。

分類B（計量器）を用いる場合には、A.4.2において計量器やモニタリングポイントの説明を行うこと。

分類C（概算等）を用いる場合には、A.4.3において概算・推定方法の詳細について説明すること。

### (2) 係数（単位発熱量、排出係数、エネルギー消費効率、物性値等）

モニタリング項目			モニタリング方法			プロジェクト計画での想定		備考
記号	定義	単位	分類 ※1	概要	頻度	想定値	根拠	
ε <sub>BL</sub>	ベースラインの熱源設備のエネルギー消費効率	%	II	カタログ値を使用	プロジェクト開始時	86.4	カタログ値	愛電商事株式会社
ε <sub>PJ</sub>	プロジェクト実施後のヒートポンプのエネルギー消費効率	%	II	カタログ値を使用	プロジェクト開始時	248.0	カタログ値	ゼネラルヒートポンプ工業株式会社
CEF <sub>BL,fuel</sub>	ベースラインの熱源設備で使用する燃料の単位発熱量当りのCO <sub>2</sub> 排出係数	tCO <sub>2</sub> /GJ	III	デフォルト値（A重油）を使用する	年1回	0.0693	デフォルト値	
CE <sub>Electricity,t</sub>	電力のCO <sub>2</sub> 排出係数	tCO <sub>2</sub> /kWh	III	デフォルト値（全電源係数）を使用する	年1回	0.000570	デフォルト値	

※1 モニタリング・算定規程に沿って、分類I・II・IIIのいずれかの方法を選択すること。

分類I（実測）を用いる場合には、A.4.4において実測方法の説明を行うこと。

分類II（第三者提供値）を用いる場合には、提供事業者名を概要欄に記載すること。

## A.4.2 計量器を用いたモニタリング（分類B）に関する説明

注) A.4.1(1)においてモニタリング分類B(計量器)を使用する場合の計量器について説明すること。

### (1) 計量器の概要

#### ①特定計量器の場合

モニタリング項目	計量器の種類	モニタリング ポイント ※1	検定の有効期限

#### ②特定計量器以外の計量器の場合

モニタリング項目	計量器の種類	モニタリング ポイント ※1	計量器の校正方法の説明

※1 モニタリングポイントは(2)と整合する番号を記載すること。

### (2) モニタリングポイント

注) 計量器によるモニタリングポイントを図示すること。必ずしも個別項目ごとに図を作成する必要はなく、一つの図で全てのモニタリングポイントを示してもよい。  
複数の図を作成する場合は、記入枠を必要に応じてコピーすること。



### A. 4.3 概算等に基づくモニタリング方法（分類C）に関する説明

注) A. 4.1 (1)においてモニタリング分類Cを使用する場合の  
概算・推定方法の詳細について説明すること。また、計量器による計測値に基づく推定  
を行う場合には、モニタリングポイントも併せて示すこと。

モニタリング項目	プロジェクト実施とのヒートポンプにおける電力使用量								
(推定・概算方法)									
ヒートポンプは、計量法に基づいた検定等を受けていない積算電力量計を用いて電力量を測定する。 計測器の誤差を考慮し、保守的に実測値を算出すると、下記の通りになる。									
$\text{補正済み活動量(電力量)} = \text{モニタリングした活動量(電力量)} \times (100 - \text{推定誤差}) / 100$ $\begin{aligned} \text{補正済み活動量(電力量)} &= \text{モニタリングした活動量(電力量)} \times (100 - 2.5) / 100 \\ &= 161,652 \times 0.975 \\ &= 157,610.7 \text{ kWh/年} \end{aligned}$									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>メーカー</th> <th>型番</th> <th>精度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電力量計</td> <td>オムロン株式会社</td> <td>KM20-B40</td> <td>±2.5%</td> </tr> </tbody> </table>		項目	メーカー	型番	精度	電力量計	オムロン株式会社	KM20-B40	±2.5%
項目	メーカー	型番	精度						
電力量計	オムロン株式会社	KM20-B40	±2.5%						
(モニタリングポイント)									

### A. 4.4 係数(単位発熱量、排出係数、効率等)の実測方法に関する説明

注) A. 4.1において分類Iに該当する方法でモニタリングを実施することとした項目について、実測方法の説明を行うこと。なお、実測の中で活動量の計測が必要となる場合(例えば効率の計測)には、活動量の計測区分(分類A～分類C)に準じた説明を行うこと。

モニタリング項目	