

主要設備の蒸気消費量

連続洗濯機 $0.25t \cdot h \times 2台 = 0.5t/h$ 乾燥機 $0.4t/h \times 9台 = 3.6t/h$ アイロナー $0.5t/h \times 6台 = 3t/h$ 合計必要蒸気量 = $7.2t/h$

八尾工場主要設備

機種	メーカー	形式	台数
連続洗濯機	三菱重工業株式会社	CP19-12BF	2
脱水機	"	HP-3000V	2
洗濯脱水機	株式会社稲本製作所	FLX-100	1
"	"	IWE-50	1
"	"	ECO-22	1
乾燥機	"	DFS-100	6
"	"	IDB-100	2
"	"	DFS-50	1
ロールアイロナー	"	IRT-33UX	2
"	株式会社東京洗染機械製作所	NSY-233	1
"	"	SGH-33V(バキュームフィーダー付)	1
"	高知矢崎商事株式会社	F303110	1
"	"	F333110	1
投入機	東都フォルダー工業株式会社	SONIC 505EX	2
"	"	SONIC 208	1
浴衣投入機	"	P4M-FE	2
フォルダー	"	SS1N-4-EX	2
"	"	SS1N-1-EX	1
"	"	SS1A-S-03N	1
"	"	SS1A-V5WK(枕カバー兼用)	1
浴衣フォルダー	"	P4M-2FOS(2レーン一体型)	1
検品装置	"	VMS-C	2
結束機	山田機械工業株式会社		5
ボイラ	三浦工業株式会社	SQ2500ZS	3
コンプレッサ	株式会社神戸製鋼所	SG610AD-6	1
"	"	HM22A	1
"	株式会社日立製作所	PBD-7.5ED6	1